

Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»



подпись

В.А. Евкин

Ф.И.О.

2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Валы муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение детский сад «Светлячок»
- 1.2 Адрес объекта: 445160, РФ, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Жигули, село Валы, ул. Молодежная, д. 8
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: правое крыло первого этажа двухэтажного здания, 218 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 1500 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания: 1980 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) : государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Валы муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение детский сад «Светлячок» (ГБОУ ООШ с. Валы СПДС «Светлячок»).
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 445160, РФ, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Жигули, село Валы, ул. Молодежная, д. 8
- 1.8 Основание для пользования объектом- оперативное управление.
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) : Министерство образования и науки Самарской области.
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16

1. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 19 человек/день, вместимость 19 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида -нет.

2. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Пошаговая доступность, использование личного транспорта родителей (законных представителей).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: - м.

3.2.2 время движения (пешком): 3-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

- - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, К)

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий,

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)



Директор ГБОУ ООШ с. Валь

Воронкова Ю.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проведения паспортизации объектов
социальной и инженерной инфраструктур в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

(подпись)

В.А. Еськин

2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « _____ » _____ 2021 г.

**ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Валы
муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение детский сад «Светлячок»

(полное юридическое наименование объекта)

445160, Российская Федерация, Самарская область, сельское поселение Жигули, село Валы, ул. Молодежная, д. 8

Телефон: 8 (84862) 20-100, E-mail: shkola-valy@yandex.ru, директор- Воронкова Юлия Владимировна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: 445160, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Жигули, село Валы, ул. Молодежная, д. 8

2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности: образование дошкольное

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность,
организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг: 19 человек/день, вместимость 19 человек
(количество человек обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта : правое крыло 1 этажа двухэтажного здания; несущие конструкции – кирпичные; лестницы – железобетон
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).
7. Количество и назначение входов: 1 основной , 3 запасных
8. Год постройки: 1980 г
9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки			
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	0,01-0,05	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактически	Категории	Рекомендуемые	Условия при
---	--------------------------------	----------	------------	-----------	---------------	-------------

помещений по плану БТИ		доступности, установленный для инвалидов	ая величина, наличие	инвалидов	мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0.93м	К, О	реконструкция	$\geq 0,9$
	*Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	5,0м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки	$\geq 1,2$ м не менее	5,0м	К		

(карманы)	2,0 x 1,8 м				
Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С	установка	
Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С	установка	
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С	установка	
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
*Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О		
*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,015 м	К, С, О		
*Места отдыха	наличие	нет	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	<50 м	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	создание	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	создание	
Открытая лестница					
Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	5,8 м;	О, С		
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	4 ступени	О, С		

	Единообразная геометрия ступеней					
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	есть	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,35м	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	не травмирующие окончания	наличие	-	О		
	- высота поручней	0,9 м	-	О		
	Пандус на рельефе				установка	
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	- * горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого	$> 1,5$ м	-	К, Φ		

	пандуса					
	Разворотные площадки:		-			
	- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	0,6м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	4,3 x 1,7	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	нет	К		

Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С		
*Навес	наличие	есть	К, О		
Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	К, О, С		
Информация об объекте	наличие	есть	Г		
Лестница наружная	наличие	нет			
Нескользкое покрытие	наличие	есть	О, С		
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	нет	С	установка	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	установка	
*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	установка	
- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	нет	О, С		
- не травмирующие окончания поручней	наличие	нет	О, С		
*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	-	О, С		

Пандус наружный	наличие	нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	-	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
Нескользкое покрытие	наличие	-	К, О		
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	установка	
*Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установка	
Тамбур					

	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,6*2,3	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,7 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента $<$ 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м	Наружный – 0,01м; Внутренний – 0,01м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
Поручни с двух сторон	наличие	С одной стороны-поручень, с другой-стена	О, С		
- на высоте	0,9 м	0,9м	О, С		
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	0,4м	О, С		
- не травмирующее окончание	наличие	есть	О, С		
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				установка	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К		
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К	установка	
Подъемник для инвалидов (при отсутствии)				установка	

пандуса):					
- стационарный	наличие	нет	К		
- мобильный	наличие	нет	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,6 м	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К,О		
Указатели направления движения, входа, выхода*	наличие	да	К, Г		
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г		
*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
*Тактильная схема	наличие	нет	С		
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	да	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1	О		
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	1	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	установка	

*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
Контрастная маркировка	наличие	нет	С	установка	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Перила с одной стороны	О		
- на высоте	0,9 м	-	О		
- *горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
Пандус внутренний на этаже				установка	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги не входит)					
*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	0,6 м	нет	С	установка	

	вверху и внизу (ширина 0,3 м)					
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Перила с одной стороны	О, С	установка	
	- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	нет		не требуется	
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4	-	К		

- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м-	-	К		
-* Поручни	наличие	-	О		
*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
*Знак доступности	наличие	-	К		
*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации и: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			

*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
Обслуживание в кабинете №					
Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,3 м	К		
*Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
*Информация тактильная	наличие	нет	С		
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
* размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К		
*высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О		
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,8 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	2м	К		
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
Ширина х глубина	1,5х1,5 м	-	К		

	*Место для сидения	наличие	-	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	нет	Г		
	Санузел для инвалидов				установка	

Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О		
Направление открывания дверей	наружное	нет	К		
Кабины для инвалидов:				установка	
- количество кабин	> 1 шт.	-	К, О		
- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К, О, С		
- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К, О, С		
Опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	К		
* крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
Раковина:					
- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К		
- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,8 м	К, О		
- опорный поручень	наличие	нет	О		
Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К	установка	
Душевые					
Габариты поддона (поверхности с трапом) в	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О		

	душевой					
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	есть	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		

освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	установка	
высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	-	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	-	С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г		
*Индукционная система	наличие	-	Г		

7. Выводы

Приложения: 1. _____

2. _____

3. _____

Представители рабочей группы

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района Ставропольский
Самарской области


(подпись) В.В. Горшунова
« 24 » 03 2024 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект


(должность) Верещагин Ю.В.
(подпись) М.П. (Ф.И.О.)
« 24 » 03 2024 г.

Начальник отдела потребительского рынка и развития
предпринимательства управления территориального развития
администрации муниципального района Ставропольский
Самарской области


(подпись) М.А. Коршунов / Боканов О.О.

« 24 » 03 2024 г.

Заместитель Главы муниципального района Ставропольский Самарской области по имуществу и архитектуре – руководитель «Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской области»

_____ А.В. Лысенков
(подпись)
« 24 » 03 2024 г.

Начальник отдела строительства и реконструкции управления строительства и ЖКХ администрации муниципального района Ставропольский Самарской области

_____ В.В. Любимов
(подпись)
« 24 » 03 2024 г.

Руководитель МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области

_____ Л.К. Пастухова
(подпись)
« 24 » 03 2024 г.

Руководитель управления социального развития администрации муниципального района Ставропольский Самарской области


Е.А. Шепилова
(подпись)
«24» *Июль* 2024 г.

*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;
С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;
О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);
К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

**Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.



Российская Федерация
Самарская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
г. Тольятти, 445011
пл. Свободы, 9
тел. (8482) 283050 тел. (8482) 280441
stavr-post@mail.ru
ИНН/ КПП 6382007951/638201001,
ОКПО 04031090, ОГРН 1026303947010

Пояснительная записка

К паспортам доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области, в целях ведения учета паспортов доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения №4, 15.03.2021 года был обследован объекты:

- 445160, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Жигули, село Валы, ул. Молодежная д.8.

Акт обследования проверен и составлен верно.

Инспектор отдела строительства и реконструкции
управления строительства и ЖКХ

С.Н. Дёгтев

